

Tabela nr 2. Parametry i bloki składowe central wentylacyjnych

Parametry CT - woda o temperaturze 80/60°C

Nr. Zespołu	Ilość powietrza	Spręż dysp.	Bloki składowe central wentylacyjnych						Rodzaj wykonania centrali
			Filtr wstępny G4 (EU4)	Filtr wstępny F5 (EU5)	Odzysk ciepła	Nagrzewnica wstępna elektryczna	Chłodnica freonowa	Wentylator	
	m ³ /h	Pa			Glikolowy			Sterowanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12
N1	1590	300		X		X	X		
W1	1590	300	X		X			0-100%	PODWIESZANA