



SALE SEMINARYJNE AMBULATORIUM GINEKOLOGICZNE. AMBULATORIUM PEDIATRYCZNE

— ODPLYW SKROPLIN

ODPLYW SKROPLIN PROWADZIĆ W PRZESTRZENI STROPU PODWIESZONEGO, BRUZZACH SCIENNYCH. PRZEWODY PRZEWODZONE PO WIERZCHU ZABUDOWAĆ. INSTALACJE WYKONAĆ Z RUR KLEJONYCH PVC-U. ODPLYW NAD ZLEW PORZĄDKOWY LUB ZASYFONOWANY LEJEK Z ZACHOWANIEM PRZERZYWY POWIETRZNEJ. GDZIE NIEMOŻLIWY ODPLYW GRAWITACYJNY NALEŻY STOSOWAĆ POMPKI SKROPLIN.

obiekt
**remont lokalu przychodni
 w budynku mieszkalnym
 przy ul. Nowolipie 25
 w Warszawie**

inwestor
 Centrum Medyczne "Żelazna" Sp. z o.o.
 ulica Żelazna 90, 01-004 Warszawa

BIURO PROJEKTOWE
Unimed autorskie pracowni projektowe
 ul. Okrzeja 33, 02-916 Warszawa
 Autorskie Pracowni Projektowe
 UNIMED A. Królik, L. Królik s.j.

faza
PROJEKT TECHNICZNY

skala
1:100

branża
instalacje sanitarne

data
8. lutego 2019 r.

projektant
 mgr inż. TOMASZ DWORAK
 Upr. bud. nr St - 341/84

opracował
 mgr inż. TOMASZ MICHALICKI

sprawdzający
 mgr inż. PAWEŁ CIEPLAK
 Upr. bud. nr MAZ/0504/POOS/06

treść rysunku
**rzut parteru
 - odprowadzenie skroplin**

numer rysunku	BRANŻA	NUMER	INDEKS	DODATEK
	S	IS/08	—	—